

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach AGFW FW 309 Teile 1 & 7 (Stand: 05/2021)

für das

Fernwärmenetz Buch in Bietigheim

Standort der Heizzentrale:
Berliner Straße, 74321 Bietigheim-Bissingen

Betreiber:
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (§22 Absatz 2 GEG)	0,25
PE-Faktor nach Kappung , nach GEG zu verwenden (§22 Absatz 3 GEG)	0,27
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG)	0 g/kWh

Datengrundlage: Messdaten aus den Jahren 2018-2020

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 02.09.2031

Stuttgart, 3.9.2021



Dipl.-Ing. Helmut Seiwald

fP-Gutachter-Nr.: FW 609 – 241